

庭院与整体效果

15 护栏与扶手



AI构造示意 · 栏杆立柱、横杆与基座关系

核验材料尺寸、连接、玻璃及安装质量。

15.01 材料与构造



AI构造示意 · 栏杆与连接样件

- 01 材料类别、质量及产品资料符合项目选型。
- 02 护栏、扶手的造型、尺寸及位置符合设计。
- 03 预埋件、连接节点及固定方式与基层条件匹配。
- 04 玻璃护栏的玻璃、连接配件符合设计及选定产品要求。

15.02 安装与表面质量



AI构造示意 · 栏杆立柱底部连接

具体尺寸及允许偏差以项目要求为准。

- 01 护栏、扶手牢固，转角及接缝质量合格。
- 02 表面平整完整，无明显损伤或施工污染。
- 03 实测护栏高度、栏杆间距、垂直度及扶手直线度、高度，符合图纸和适用检查要求。

资料来源：施工节点验收资料，原件第 21 页。