

屋面与防水

08 屋面瓦与收口



AI构造示意 · 坡屋面瓦铺排与屋脊收口

核验挂瓦条、瓦面固定、屋脊泛水及防滑。

08.01 材料与基层



AI构造示意 · 屋面瓦与挂瓦条

01 瓦材、脊瓦的品种、质量及规格符合设计，出厂资料齐备。

02 挂瓦条按材料及设计要求防腐等处理。

03 挂瓦条分档均匀、铺钉平整牢固，拉线控制瓦面排布。

04 坡度、风荷载等条件需加强固定时，落实项目设计的固定措施。

08.02 铺瓦与屋脊



AI构造示意 · 灰瓦屋脊与坡面搭接

01 屋面瓦牢固、平整，行列整齐、搭接紧密、檐口平直。

02 脊瓦搭盖正确、间距均匀，屋脊及斜脊顺直、封固严密。

03 脊瓦与平瓦缝隙、斜沟等收口符合对应节点。

04 防滑扣、沟瓦下金属衬板等配件按项目屋面做法安装到位。

08.03 泛水与屋面收口



AI构造示意 · 屋面泛水收口

01 泛水顺直、连接严密，与屋面及立面的交接符合图纸。

02 通过观察、雨后检查或项目规定的淋水方式查漏。

03 防雷构件出屋面及转折符合对应节点，不破坏瓦面和防水收口。

资料来源：施工验收资料，原件第 6 页；施工节点验收资料，原件第 15 页。